


ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	HILTON PARK NICOSIA		
Κατηγορία:	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ		
Τάξη:	4*		
Website:	www.hilton.com		
Διεύθυνση:	Οδός Αχαιών 1, 2413 Έγκωμη		
Ημερομηνία Ελέγχου:	21.3.17		
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ			
1 Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ			
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	4	
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	NAI	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	NAI	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	NAI	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	NAI	
Παρατηρήσεις: - Οι χώροι στάθμευσης έχουν διαστάσεις 2.3x5μ.			
2 Είσοδος			
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	NAI	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	3	
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	NAI	
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	NAI	
	2.4.1 Ποιο το μήκος της ράμπας;	6μ.	
	2.4.2 Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	4%	
	2.4.3 Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;		OXI
	2.4.4 Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	NAI	

Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Υπάρχουν 2 ράμπες στην είσοδο. - Στις ράμπες εισόδου δεν υπάρχουν χειρολισθήρες αλλά τοιχαράκια. - Το δάπεδο είναι γρανίτης με μεταλλικές ράγες. 			
3 Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	4
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	ΝΑΙ
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	ΝΑΙ
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;	ΟΧΙ
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;	ΟΧΙ
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	Δ/Ε
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;	Δ/Ε
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;	Δ/Ε
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Εντός της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής υπάρχει ράμπα. - Στις κύριες διαδρομές υπάρχουν σκαλοπάτια αλλά και ράμπες. - Η εξωτερική ράμπα δεν διαθέτει χειρολαβή. 			
4 Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;	ΝΑΙ
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	Δ/Ε
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;	ΝΑΙ
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;	Δες διάγραμμα
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΟΧΙ
	4.1.5	Ποιά η κλίση της ράμπας;	5%
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;	ΟΧΙ
	4.3	Χώρος Εστίασης	ΝΑΙ
	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;	ΟΧΙ
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης; 70εκ.	68εκ
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;	ΝΑΙ
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Το μήκος της ράμπας για το σημείο 4.1.3 είναι όπως πιο κάτω: 			

5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;		NAI
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		2x2μ
5.3	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι ευρεία; Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει.		NAI
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;		NAI
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθημένο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	NAI
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;		NAI
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; ελάχιστο 70εκ		65εκ.
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο;		NAI
Παρατηρήσεις: - Ο κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ βρίσκεται εντός των συγκροτημάτων κοινόχρηστων W/C.			
6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		140X115εκ
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		90εκ
Παρατηρήσεις:			
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		NAI
Παρατηρήσεις: - Ο διάδρομος προς το δωμάτιο ΑμεΑ έχει κλίση 6%, είναι 9.6μ και δεν διαθέτει χειρολαβή.			
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 308		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		4
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		OXI
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		OXI
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		OXI
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		NAI
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχόκαθισματος 1,50μX1,50μ;		NAI

8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;		NAI	
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;			OXI
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		Δ/Ε	
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI/OXI		Ύψος;	Δ/Ε
	Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Η θύρα εισόδου έχει πλάτος 82εκ. - Η θύρα εισόδου διαθέτει πόμολο αντί χειρολαβή. - Η θύρα εισόδου ανοίγει προς τα μέσα. - Το πλάτος του προθαλάμου είναι 1μ. - Δεν υπάρχει μπαλκόνι στο δωμάτιο ΑμεΑ. 			
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
	8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	90εκ	
	8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι εσωτερικά ; Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει.	NAI	
	8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;	NAI	
	8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)	2.2x2.55	
	8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;	NAI	
	8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		OXI
	8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	50εκ.	
	8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI	
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI	
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;	Δ/Ε	
	8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; (ελάχιστο 70εκ.)	65εκ	
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο;	NAI	
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
	i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;		OXI
	ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; Ύψος;	Δ/Ε	

			iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;	ΝΑΙ	
				Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Ύψος;	Δ/Ε
			iii	Υπάρχουν χειρολαβές στο ντους;		Δ/Ε
			v	Υπάρχει μπανιέρα;	ΝΑΙ	
			vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;	ΝΑΙ	
			vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;	ΝΑΙ	
			viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;	ΝΑΙ	
			ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;		ΟΧΙ

Παρατηρήσεις:

- Εντός του χώρου υγιεινής υπάρχει τηλέφωνο.
- Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά σκαλάκια για χρήση στο χώρο του μπάνιου.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ. Μιχάλη Κυριακίδη, Operations Manager.

Ημερομηνία: 21/3/17